

Pkt.	Beschreibung / Discription	Werte / Data	
a	Lieferant / Supplier's name	inVENTer GmbH	
b	Modellkennung / Supplier's model identifier	iV14-Zero (Corner, Nordic)	
c	SEC-Klasse / Spezifischer Energieverbrauch (SEV), SEC class / Specific energy consumption [kWh/m²a]	kalt/cold	-88,068
		durchschnittlich/ average	A+ -43,952
		warm/warm	-18,678
d	Lüftungstyp / Typology	BVU	
e	Art des Antriebes / Type of drive installed	2	
f	Art Wärmerückgewinnungssystem / Type of heat recovery system	regenerativ	
g	Temperaturänderungsgrad $\eta_t$ / Thermal efficiency of heat recovery [%]	87	
h	Höchster Luftvolumenstrom / Maximum flow rate [m³/h]	58	
i	Elektrische Eingangsleistung (inkl. Regelung) / Electric power input [W]	6	
j	Schalleistungspegel $L_{wa}$ / Sound power level [dB(A)]	39	
k	Bezugsluftvolumenstrom / Reference flow rate [m³/h]	42	
l	Bezugsdruckdifferenz / Reference pressure difference [Pa]	0	
m	SEL / SPI [W/m²/h]	0,15	
n	Steuerungsfaktor / control factor	0,65	
o	Innere und äußere Übertragung / internal / external leakage rate [%]	n.a.	
p	Mischquote / mixing rate [%]	n.a.	
q	Lage und Beschreibung der Filterwechselanzeige / Position of visual filter warning	Steuerung / controller	
r	Anweisungen zu regelbaren Zu- und Abluftgittern an der Fassade (nur Ein-Richtungs-LG) / Regulated supply and exhaust grills in the facade	keine / no	
s	Internetadresse / Internet address	<a href="http://www.inventer.de">www.inventer.de</a>	
t	Druckschwankungsempfindlichkeit / Airflow sensitivity [%]	29,4	
u	Luftdichtheit zw. innen und außen / Indoor and outdoor air tightness [m³/h]	6,3	
v	Jährlicher Stromverbrauch/ Annual electricity consumption [kWh/(m²a)]	0,87	
w	Jährliche Einsparung Heizenergie / Annual heating saved kWh/(m²a)]	Kalt/cold	90,25
		durchschnittlich/ average	46,13
		warm/warm	20,86

Pkt.	Beschreibung / Discription	Werte / Data	
a	Lieferant / Supplier's name	inVENTer GmbH	
b	Modellkennung / Supplier's model identifier	iV14-Zero (Corner, Nordic)	
c	SEC-Klasse / Spezifischer Energieverbrauch (SEV), SEC class / Specific energy consumption [kWh/m²a]	kalt/cold	-82,062
		durchschnittlich/ average	A -39,422
		warm/warm	-14,995
d	Lüftungstyp / Typology	BVU	
e	Art des Antriebes / Type of drive installed	2	
f	Art Wärmerückgewinnungssystem / Type of heat recovery system	regenerativ	
g	Temperaturänderungsgrad $\eta_t$ / Thermal efficiency of heat recovery [%]	87	
h	Höchster Luftvolumenstrom / Maximum flow rate [m³/h]	58	
i	Elektrische Eingangsleistung (inkl. Regelung) / Electric power input [W]	6	
j	Schalleistungspegel $L_{wa}$ / Sound power level [dB(A)]	39	
k	Bezugsluftvolumenstrom / Reference flow rate [m³/h]	42	
l	Bezugsdruckdifferenz / Reference pressure difference [Pa]	0	
m	SEL / SPI [W/m²/h]	0,15	
n	Steuerungsfaktor / control factor	1	
o	Innere und äußere Übertragung / internal / external leakage rate [%]	n.a.	
p	Mischquote / mixing rate [%]	n.a.	
q	Lage und Beschreibung der Filterwechselanzeige / Position of visual filter warning	Steuerung / controller	
r	Anweisungen zu regelbaren Zu- und Abluftgittern an der Fassade (nur Ein-Richtungs-LG) / Regulated supply and exhaust grills in the facade	keine / no	
s	Internetadresse / Internet address	<a href="http://www.inventer.de">www.inventer.de</a>	
t	Druckschwankungsempfindlichkeit / Airflow sensitivity [%]	29,4	
u	Luftdichtheit zw. innen und außen / Indoor and outdoor air tightness [m³/h]	6,3	
v	Jährlicher Stromverbrauch/ Annual electricity consumption [kWh/(m²a)]	2,07	
w	Jährliche Einsparung Heizenergie / Annual heating saved kWh/(m²a)]	Kalt/cold	87,23
		durchschnittlich/ average	44,59
		warm/warm	20,16