


# Einbau in elektrischen Schutzbereichen im Badezimmer (VDE 0100)



Produkte	Schutzklasse	IP-Schutzart	Einbauempfehlung im Schutzbereich
<b>Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung (iV, PAX)</b>			
iV-Smart <sup>*)</sup>	III	IP20	außerhalb 0 – 2
iV14R <sup>*)</sup>	III	IP20	außerhalb 0 – 2
iV14V <sup>*)</sup>	III	IP20	außerhalb 0 – 2
iV25 <sup>*)</sup>	III	IP20	außerhalb 0 – 2
iV-Twin	III	IP20	außerhalb 0 – 2
inVENTer PAX	II	IP24	außerhalb 0 – 1
<b>Abluftventilatoren (aV)</b>			
Avio N 100	II	IPX4	außerhalb 0
Avio NF 100	II	IPX4	außerhalb 0
Pulsar	II	IP44	außerhalb 0
AC60	II	IPX5	außerhalb 0
<b>Komponenten</b>			
Regler sMove s4/s8	II	IP20	außerhalb 0 – 2
Regler MZ-One	II	IP20	außerhalb 0 – 2
Hygrostat HYG12	III	IP30D	außerhalb 0 – 2
CO <sub>2</sub> -Sensor CS1	III	IP30	außerhalb 0 – 2
Schalter / Taster	je nach Herstellerangabe		außerhalb 0 – 2
Netzteile / Dosen	je nach Herstellerangabe		außerhalb 0 – 2

<sup>\*)</sup> gültig für alle Produkte der Produktreihe